


# CITTA' DI VITERBO



Prot. del

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 73 del 26 settembre 2013 con cui, a seguito di quanto comunicato dalla AUSL di Viterbo con nota prot. 45487 in data 19 settembre 2013, è stato ordinato presso le casette dell'acqua site in Via dei Bersaglieri, Largo Mario di Lecce e Largo Atleti Azzurri, il momentaneo divieto di utilizzo dell'acqua erogata al consumo umano tramite pubblico acquedotto per gli usi contemplati dall'art. 2 comma 1.a del D.L.vo 31/2001;

vista la comunicazione verbale del Dott. Danilo De Santis della AUSL di Viterbo pervenuta in data 28 settembre 2013 con la quale, all'esito delle analisi effettuate da ARPALAZIO su campioni d'acqua destinata al consumo umano, è stata fornita istruzione di revoca della citata Ordinanza n. 73/2013 per le sole casette ubicate in Via dei Bersaglieri e Largo Atleti Azzurri, a condizione che la soc. Logica srl garantisca il regolare funzionamento degli impianti di potabilizzazione delle acque ubicati presso le loc. anzidette erogando costantemente acqua contenente una concentrazione di arsenico non superiore a 10 microgrammi/litro ( $\mu\text{g/l}$ ) ed una concentrazione di fluoruri non superiore a 1,5 milligrammi/litro ( $\text{mg/l}$ );

preso atto che detta ordinanza è stata emanata con n. 79 in data 28 settembre 2013;

vista la nota della AUSL di Viterbo prot. 47240 del 30 settembre 2013 con la quale, all'esito delle analisi effettuate da ARPALAZIO su campioni d'acqua destinata al consumo umano ed alla comunicazione verbale del 28 settembre 2013, nel confermare che le casette dell'acqua site in Via dei Bersaglieri e Largo Atleti Azzurri d'Italia, possono essere nuovamente riattivate a far data dal 28 settembre 2013, ha altresì comunicato che quella sita in Largo Mario di Lecce potrà essere riattivata a partire dal 30 settembre 2013;

preso atto che con la medesima nota l'AUSL di Viterbo ha disposto che la ditta Logica utilizzi nell'impianto di piazza dei Bersaglieri un filtro anti algale a supporto del ciclo depurativo operato dall'impianto di distribuzione dell'acqua, con contestuale incremento di frequenza degli interventi di sanificazione finalizzati ad escludere qualsivoglia colonizzazione algale;

ribadito che la soc. Logica srl dovrà garantire il regolare funzionamento degli impianti di potabilizzazione delle acque ubicati presso le località anzidette erogando costantemente acqua contenente una concentrazione di arsenico non superiore a 10 microgrammi/litro ed una concentrazione di fluoruri non superiore a 1,5 milligrammi/litro;

vista l'urgenza di garantire alla cittadinanza l'erogazione di acqua potabile;

vista la Legge 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.Lgs. n. 31/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

con i poteri di cui all'art.50 del D.Lgs. n.267/2000;

**ORDINA**

con effetto immediato la revoca della propria Ordinanza n. 73 del 26 settembre 2013 in premessa anche per la casetta dell'acqua ubicata in Largo Mario di Lecce.


La soc. Logica srl dovrà utilizzare nell'impianto di piazza dei Bersaglieri un filtro anti algale a supporto del ciclo depurativo operato dall'impianto di distribuzione dell'acqua, con contestuale incremento di frequenza degli interventi di sanificazione finalizzati ad escludere qualsivoglia colonizzazione algale;

La soc. Logica srl dovrà altresì assicurare il regolare funzionamento dell'impianto di dearsenificazione erogando costantemente acqua contenente una concentrazione di arsenico non superiore a 10 microgrammi/litro ed una concentrazione di fluoruri non superiore a 1,5 milligrammi/litro.

**Il Dirigente del VI Settore**  
(ing. Ernesto Dello Vicario)



**IL SINDACO**  
(ing. Leonardo Michelini)



Per quanto di competenza:

Logica srl ([acqualogica@pec.acqualogica.com](mailto:acqualogica@pec.acqualogica.com))  
Alla Prefettura di Viterbo  
Al Comando Polizia Locale di Viterbo  
Alla A.U.S.L. - Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione  
Alla Talete s.p.a.  
All'A.A.T.O. n.1  
Alla Provincia di Viterbo - Assessorato Ambiente Energia  
All'ARPALAZIO  
Al Settore LL.PP.  
Al Settore AA.GG.  
All'Ufficio Protocollo Generale  
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Al Segretario Generale

Via dell'Industria, 84 04013 - Latina Scalo  
Piazza del Plebiscito - 01100 Viterbo  
Sede  
Viale Trento, 32 - 01100 Viterbo  
Via A. Gargana, 34 - 01100 Viterbo  
Via Sacchi, 16 - 01100 Viterbo  
Via Saffi, 49 - 01100 Viterbo  
Via M. Romiti, 50 - 01100 Viterbo  
Sede  
Sede  
Sede  
Sede  
Sede